

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA****ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

Obchodné meno prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: **OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO SENICA**  
 Sídlo: **ŠTEFÁNIKOVA 718, 905 01 SENICA**  
 IČO: **00223 093**

**Rozsah hodnotenia**

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrebia rozvodu tepla napájané z jedného zdroja alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2024	TRIAKJABONICA	TV	259,0	252,33	97,4	

V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.

**Spôsob výpočtu**

Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

$$\eta_{rt} = \frac{Q_{vyst}}{Q_{vst}} \times 100,$$

kde

$\eta_{rt}$  – účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,

$Q_{vyst}$  – množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

$Q_{vst}$  – množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.

**Okresné stavebné bytové družstvo Senica**  
 Štefánikova 718, 905 01 Senica  
 zapísaná v OR Okresného súdu Trnava  
 vložka č.: 21/T  
 IČO: 00223 093 DIČ: 2021063660  
 IČ DPH: SK2021063660